

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 7
		Fecha: 16 Mar 15

**RESOLUCION No. 2410
(Agosto 30 de 2017)**

POR CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS

El Director Territorial Sur de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena -CAM- en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en la ley 99 de 1993 El Decreto 1541 de 1978, Resolución N° 0295 de 2002, Resolución N° 0434 del 2005, Resolución 1301 de 2006 y

CONSIDERANDO

Mediante escrito bajo el radicado CAM No. 20173400090352 del 06 de mayo de 2017, la señora **MARTHA ROCIO TORRES CUBILLOS**, identificada con cédula de ciudadanía N° 26.525.009 expedida en Palestina, actuando en calidad de representante legal de la E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA DE PALESTINA HUILA, NIT 813011505-4, solicitó ante este despacho **PERMISO DE VERTIMIENTOS**, para el proyecto "CENTRO DE SALUD PALESTINA SEDE ADMINISTRATIVA" Carrera 8 No. 3 - 13 palestina Huila".

Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:

Formulario Único Nacional de solicitud de Permiso de Vertimientos, Certificado de libertad y tradición del predio, certificado sana posesión del predio, Decreto No. 94 del 12 de octubre de 2016, por medio del cual se hace un nombramiento, RUT - NIT, concepto uso del suelo favorable complementario, Certificado servicios públicos, copia cédula, Descripción, memorias técnicas, diseños y planos del STAR, caracterización fisicoquímica de agua residual del sistema de tratamiento, Planos.

Mediante auto No. 116 del 08 de junio de 2017, se inicia el trámite para permiso de vertimientos.

Mediante radicado CAM DTS 20173400149092 se allega el recibo de consignación en Davivienda por valor de \$ 425.250.00.

Mediante radicado CAM DTS 20173400156582 se allega el periódico Diario La Nación, con el Hacer saber publicitado el 31 de julio de 2017.

Oposiciones: De acuerdo a publicación de HACE SABER publicado en el Diario La Nación, el 31 de julio de 2017 y en la cartelera de la CAM, no se presentaron oposiciones

Se realiza visita de inspección ocular y se emite el concepto técnico No. 0659 del 18 de agosto de 2017, recomendando Aprobar desde el aspecto técnico, el permiso de vertimientos para el proyecto "Empresa Social del Estado CAMILO TRUJILLO SILVA DE PALESTINA HUILA, NIT 813011505-4", CENTRO DE SALUD PALESTINA SEDE ADMINISTRATIVA" ubicado en Carrera 8 No. 3-13 palestina Huila, solicitado y tramitado por la señora **MARTHA ROCIO TORRES CUBILLOS**, identificada con cédula de ciudadanía N° 26.525.009 expedida en Palestina, actuando en calidad de representante



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 7

Fecha: 16 Mar 15

legal de la E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA DE PALESTINA HUILA, NIT 813011505-4., donde expresa:

2. ACTIVIDADES REALIZADAS Y ASPECTOS TÉCNICOS EVALUADOS

El 17 de Agosto de 2017, se efectuó recorrido por las áreas del sistema de tratamiento y aferentes, de la ESE CAMILO TRUJILLO SILVA, Sede administrativa, ubicada en el sector urbano del municipio Palestina, Carrera 8 No. 3- 13, Barrio el lago, gerenciada por la Doctora **MARTHA ROCIO TORRES CUBILLOS**, cuenta con una persona encargada de todo el proceso, la ingeniera ambiental, quienes acompañan la visita de inspección ocular, ubicado en las coordenadas planas X: 771064 Y: 682515 a 1555 m.s.n.m.

Se recorren las instalaciones, donde se prestan los servicios de Odontología, laboratorio, almacenamiento de residuos, aguas residuales domésticas.

Posee un sistema de manejo de aguas residuales interconectados, rejillas, trampa grasas, pozos sépticos, tanque de lodos, pozos de inspección, que fluyen sus aguas residuales hacia el alcantarillado del municipio. Se afora en pozo de salida, con un caudal mínimo de 2600 litros día, que corresponden a 0,03 lps. Se observa en las cajillas de inspección se observa la gravilla y aguas residuales de color transparente, que permite deducir que el sistema está funcionando bien.

El proyecto está relacionado con los procesos implementados para el tratamiento de los vertimientos líquidos, generados en E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA DE PALESTINA como los fluidos corporales (sangre, saliva, heces fecales, orina, vomito), baños. Se determinó que los vertimientos se direccionan a un solo punto, donde se ha construido la planta de tratamiento de aguas residuales y las aguas tratadas vertidas al alcantarillado del municipio, afluente río Guarapas, afluente río Magdalena. El sistema de Tratamiento fue construida en 2016 para dar cumplimiento a la normatividad establecida. Presenta Figura 1. Ubicación ESE Palestina Camilo Trujillo Silva. Fuente: AMBILAB

La planta de tratamiento cuenta con lo siguiente: Cajilla receptora y separadora de aguas residuales compartimientos; Trampas de sólidos, grasas, aguas negras, aguas grises, con capacidad de quinientos litros; Tanques sépticos con su respectivos filtros anaeróbicos de flujo ascendente; Cajas paso de sólidos; Tanques de oxidación purificación, con su grava y arenas de sílice capacidad 500 lts

Pre- tratamiento

La entrada al sistema de tratamiento lo compone una cajilla receptora de aguas residuales, que está dividida en dos compartimientos, el primero recibe aguas negras y el otro aguas grises de la ESE, esta caja tiene una dimensión de 0,5 m x 0,8 m x 0,5 m de profundidad. A partir de esta, las aguas residuales acceden por una tubería de 4 pulgadas hacia el tanques de 1000 L.

Trampa de grasas. Tanques de polietileno con una capacidad de 1000 litros cada una, las grasas son retenidas en la superficie del tanque, para posteriormente ser retiradas. Las aguas grises son conducidas a través de una de las trampas, las aguas negras son



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 7

Fecha: 16 Mar 15

transportadas a través de las dos trampas restantes, por medio de una tubería de 4 ½" pasa el agua directamente hacia el tanque séptico de 4,5 m³.

Filtro anaeróbico de flujo ascendente (FAFA) Tanque séptico. Estos tanques cuentan con dos compartimientos interiores por donde circula este tipo de agua y en cuyo compartimiento interior se ubica un medio filtrante que se compone de arena, grava, carbón activado y se le aplica bacterias eficientes. Cuenta con una tubería de purga para evacuar el exceso de lodos hacia una caja receptora a donde llegan 2 tubos de 3" uno proveniente del tanque de tratamiento de agua negras y otro de aguas grises, de aquí pasan estos lodos por medio de una tubería de 3" hacia un tanque de 1000 L, el cual hace la recepción y sedimentación final de los residuos. El tanque séptico cuenta con una tubería en la parte superior de 4" por donde sale el agua tratada, en esa parte se encuentra ubicados y sobre la tubería unos collarines para suministro de cloro por sistema de gravedad.

Tanque de Oxidación. Luego el agua pasa al tanque de 1000 L en donde el agua residual llega con cloro y en este proceso reposa y se termina de realizar el sistema de clarificación, después el agua es evacuada por una tubería de 4", hacia una cajilla de distribución conectada al alcantarillado general existente en el hospital por donde se evacuan por medio de una tubería de 6" la cual llega al colector central urbano.

Presenta diseño en planta STAR

Oposiciones: De acuerdo a publicación de HACE SABER publicado en el Diario La Nación, el 31 de julio de 2017 y en la cartelera de la CAM, no se presentaron oposiciones.

❖ CONCEPTO TÉCNICO

El proyecto "Empresa Social del Estado Hospital CAMILO TRUJILLO SILVA DE PALESTINA HUILA, NIT 813011505-4, CENTRO DE SALUD PALESTINA SEDE ADMINISTRATIVA" Carrera 8 No. 3 - 13 palestina Huila", es una entidad estatal que presta los servicios de salud a la comunidad solicitante, y los vertimientos son de carácter servicios y que tratan los fluidos corporales (sangre, saliva, heces fecales, orina, vomito). En la ESE Urgencias no se generan sustancias químicas porque no se presta el servicio de laboratorio, para desinfectar, se aplica cloro sobre las aguas residuales.

Dentro de la documentación aportada por el solicitante dentro del trámite de Aprobación del permiso de vertimientos, están los resultados de un monitoreo realizado el 09 de febrero de 2017, en donde se destaca lo siguiente:

SECTOR: ACTIVIDADES ASOCIADAS CON SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES

Artículo 14. Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas – ARnD de actividades asociadas con servicios y otras actividades. Resolución 631 de 2015.

Atención a la salud humana – Atención médica con y sin internación.



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 7

Fecha: 16 Mar 15

Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas – ARnD de actividades asociadas con servicios y otras actividades... Atención a la salud humana – Atención médica con y sin internación.

PARAMETRO	UNIDADES	VALORES MAXIMOS PERMISIBLES	Valores encontrados	CUMPLE
GENERALES				
PH	Unidades de PH	6,00 a 9,00	8,99	X
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO)	mg/L O2	200	43	X
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5)	mg/L O2	150	6,78	X
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	50	< 10	X
Sólidos sedimentables (SSED)	mg/L	5	<0,1	X
Grasas y Aceites	mL/L	10	1,07	X
Fenoles	mg/L	0,2	< 0,1	X
Fenoles Totales	mg/L	0,2	< 0,1	X
Sustancias Activas al Azul Metileno (SAAM)	mg/L	Análisis y reporte		NO PRESENTA
Compuestos de Fósforo				
Ortofosfatos (P-PO4 3-)	mg/L	Análisis y reporte	0,329	X
Fosforo Total (P)	mg/L	Análisis y reporte	1,02	X
Compuestos de Nitrógeno				
Nitratos (N_NO3)	mg/L	Análisis y reporte	< 1,0	X
Nitritos (N-NO2)	mg/L	Análisis y reporte	< 0,023	X
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/L	Análisis y reporte	1,36	X
Nitrógeno Total (N)	mg/L	Análisis y reporte	< 3,0	X
Metales y Metaloides				
Cadmio (Cd)	mg/L	0,05	< 0,01	X
Cromo (Cr)	mg/L	0,5	< 0,1	X
Mercurio (Hg)	mg/L	0,01	<0,001	X



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 7

Fecha: 16 Mar 15

Plata (Ag)	mg/L	Análisis y reporte	< 0,05	
Plomo (Pb)	mg/L	0,1	<0,01	X
Otros Parámetros para análisis y reporte				
Acidez Total	mg/L CaCO3	Análisis y reporte	< 2,54	X
Alcalinidad Total	mg/L CaCO3	Análisis y reporte	24,4	X
Dureza Cálrica	mg/L CaCO3	Análisis y reporte	44,5	X
Dureza Total	mg/L CaCO3	Análisis y reporte	62,6	X

4. RECOMENDACIONES

Respecto al trámite de Permiso de Vertimientos se recomienda:

Aprobar desde el aspecto técnico, el permiso de vertimientos para el proyecto "Empresa Social del Estado CAMILO TRUJILLO SILVA DE PALESTINA HUILA, NIT 813011505-4", CENTRO DE SALUD PALESTINA SEDE ADMINISTRATIVA" ubicado en Carrera 8 No. 3-13 palestina Huila, solicitado y tramitado por la señora **MARTHA ROCIO TORRES CUBILLOS**, identificada con cédula de ciudadanía N° 26.525.009 expedida en Palestina, actuando en calidad de representante legal de la E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA DE PALESTINA HUILA, NIT 813011505-4.

Se debe realizar permanente mantenimiento a las cajillas tanto a la entrada como salida de la PTAR con el fin de que se pueda efectuar la respectiva caracterización del sistema de tratamiento dando cumplimiento a los procedimientos establecidos en los Protocolos, indicados por la Normatividad Ambiental Colombiana Vigente.

En próximos análisis de laboratorio de los vertimientos, incluir el análisis de las **Sustancias Activas al Azul Metileno (SAAM)**

Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la Información pertinente.

Que de conformidad con el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 la Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena es competente para otorgar este permiso de ocupación de cauce. En consecuencia, esta Dirección territorial sur en virtud de las facultades otorgadas por la Dirección General según Resolución 0434 del 5 de abril de 2006, acogiendo el concepto técnico emitido por el funcionario comisionado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de vertimientos para el proyecto "Empresa Social del Estado CAMILO TRUJILLO SILVA DE PALESTINA HUILA, NIT 813011505-4",



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 7

Fecha: 16 Mar 15

CENTRO DE SALUD PALESTINA SEDE ADMINISTRATIVA" ubicado en Carrera 8 No. 3-13 palestina Huila, solicitado y tramitado por la señora **MARTHA ROCIO TORRES CUBILLOS**, identificada con cédula de ciudadanía N° 26.525.009 expedida en Palestina, actuando en calidad de representante legal de la E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA DE PALESTINA HUILA, NIT 813011505-. El presente Permiso se otorga con fundamento en las consideraciones enunciadas en el presente acto administrativo y la parte resolutive del mismo.

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso se otorga por un término de cinco (5) años para verter un caudal de 0,03 lps, luego de ser tratados en el sistema de tratamiento especificado anteriormente, al alcantarillado municipal.

ARTICULO TERCERO: Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente.

La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá indicar qué información adicional a la prevista en el artículo 42 del presente decreto, deberá ser actualizada y presentada.

El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos señalados en el artículo 45.

ARTICULO CUARTO: El incumplimiento a las recomendaciones señaladas por parte del beneficiario en esta providencia, dará lugar a la imposición de sanciones de conformidad con las normas legales vigentes de la materia, así como la cancelación del respectivo permiso ambiental.

ARTICULO QUINTO: De igual manera se le confiere los derechos y condiciones para solicitar modificaciones total o parcial del mismo, cuando este haya variado las condiciones de efecto ambiental que fueron consideradas al momento de otorgar este permiso.

ARTICULO SEXTO: Las solicitudes para renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo.

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la actividad generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización del vertimiento.



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 7

Fecha: 16 Mar 15

ARTICULO SEPTIMO: El beneficiario del presente Permiso, deberá realizar las acciones, obras de control y mitigación por los impactos adversos que llegasen a surgir y/o a causar durante la operación del sistema.

ARTICULO OCTAVO: Las indemnizaciones a que haya lugar por el ejercicio de la servidumbre, así como las controversias que se susciten entre los interesados se regirán por las disposiciones del código civil y de procedimiento civil.

ARTICULO NOVENO: Notificar en los términos del Artículo 44 y siguientes el contenido de la presente Resolución a la señora **MARTHA ROCIO TORRES CUBILLOS**, identificada con cédula de ciudadanía N° 26.525.009 expedida en Palestina, actuando en calidad de representante legal de la E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA DE PALESTINA HUILA, NIT 813011505-4 o a quien autorice, indicándole que contra ésta procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

ARTICULO DECIMO: El beneficiario del Presente permiso, ejecutoriada la presente Resolución se hará su publicación de la Resolución que otorga este permiso de vertimientos, aun costo de \$18.000.00 hoja, valor que será cancelado en la pagaduría de esta entidad o consignado en la cuenta 28706426-5 Davivienda, CAM Gastos generales.

PARAGRAFO.- Los costos de publicación serán cancelados por el beneficiario, dentro de los (10) diez días siguientes a su notificación y que acreditará mediante la presentación del recibo de pago.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


GENARO LOZADA MENDIETA
Director Territorial Sur

Exp. No. DTS 093/ 2017
Proyecto: WIMT *Alva*

**CORPORACION AUTONOMA DEL
ALTO DEL MAGDALENA - CAM**

En la fecha: 08- sep- 2017

Hora: 9: 34 pm se presentó ante esta corporación

El Señor Martha Rocio Torres Cubillo

identificado con la C C No 26.525.009

con el fin de notificarse personalmente del contenido
de: Resolucion licencia y/o

permiso

Notificado: 

Notificador: _____

 **DAVIVIENDA**



(92)02500286440637

3-093-17
FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio	CAM	Código convenio / No. cuenta	297005720-
Referencia 1	81301107-4	Referencia 2	2-2410-17
No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO - PLANILLA

<input checked="" type="radio"/> Efectivo	<input type="radio"/> Cheque	CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO
<input type="radio"/> Cuenta de Ahorro	<input type="radio"/> Cuenta Corriente	<input type="radio"/> Tarjeta de Crédito
No. cuenta / tarjeta origen fondos	No. cuenta del cheque	Valor

RELACIONE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	Valor
--------------	------------	-------

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: _____
Identificación del beneficiario: _____
Valor a cobrar: \$ _____

PAGO DE PLANILLA

Planilla asistida Financiera
Número planilla / Financiera: _____
Período liquidado (AAA/MM): _____

FORMAS DE CUBRIR RESEÑA LA TRANSACCION

Nombre completo: MARTHA ROCIO TORRES
Documento de identidad: 9000000000000000000
Ciudad: Palmira
Firma de quien realiza la transacción: _____
Huella: _____

DAVIVIENDA S.A. es la única entidad autorizada por el Banco de la República para operar en Colombia con el propósito de captar recursos para el financiamiento de las empresas de las zonas rurales y urbanas. El presente formulario es un instrumento de captación de recursos y no constituye un contrato de préstamo. Los recursos captados serán destinados a las empresas de las zonas rurales y urbanas. El presente formulario es un instrumento de captación de recursos y no constituye un contrato de préstamo. Los recursos captados serán destinados a las empresas de las zonas rurales y urbanas.

- CLIENTE -


Carrera 1 No. 60-79 Nelva - Huila
PBX (578) 8765017 - FAX 8765344
cambulla@cam.gov.co

Rad: 20173400191862 Fecha: 12-SEP-2017 01:37
Us: L CORIEZ Dest: Dep DTS No. Folio: 1
Rem: MARTHA ROCIO TORRES
Desc. Anex: NINGUNO N. Anexos: